



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-CN.CP28.B.00800

Серия RU № 0158813

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014. Телефон: 78123340262, 78123275552, 78123275554, 78123275559, адрес электронной почты: cert@test-spb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ИЭК ХОЛДИНГ" (уполномоченное изготовителем лицо по агентскому договору № 2016-11-03/1 от 03.11.2016). Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности 142100, РОССИЯ, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457, ОГРН: 1077761125628, Телефон: 84955422222. Адрес электронной почты info@iek.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Wenzhou Jinxu Electric Co., Ltd". Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: КИТАЙ, Zhangqu country, Liushi Town, Yueqing city, Zhejiang Province, 325604, China

ПРОДУКЦИЯ Выключатели-разъединители серии GENERICA, тип ВН-32 (номинальный ток от 20 до 100А). Продукция выпускается в соответствии с Национальным Стандартом Китая GB 14048.3-2008 (IEC 60947-3-2005, IDT) «Низковольтная аппаратура распределения и управления. Часть 3. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации их с предохранителями». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 853650

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний № P2016/01/134-01, № P2016/01/134-02, № P2016/01/134-03 от 20.01.2017 Испытательной лаборатории Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области", аттестат аккредитации № RA.RU.21AG86. Отчет по результатам анализа состояния производства от 14.11.2016. Выключатель-разъединитель ВН-32. Руководство по эксплуатации. Паспорт MNV15.G.001.1. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Применяемый стандарт: ГОСТ Р 50030.3-2012 (МЭК 60947-3:2008) "Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 3. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации их с предохранителями". Условия и сроки хранения продукции: хранение в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 40 до 50 град. С и относительной влажности воздуха 90% при 20 град. С. Срок хранения 10 лет. Срок службы (годности) продукции: 15 лет

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 25.01.2017 ПО 24.01.2022 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Гривцова Ольга Петровна
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Казakov Александр Анатольевич
(инициалы, фамилия)