

Федеральное государственное учреждение

«736 Главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Министерства обороны Российской Федерации»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Аттестат аккредитации №ГЭСЭН.RU.ЦОА.166 от 13.04.2011 г.
зарегистрирован в Едином Реестре № РОСС RU.0001.510441 от 13.04.2011 г. действителен до «30» апреля 2013 года

Юридический адрес: 111250, г. Москва 1-й Краснокурсантский проезд, д. 7
Телефон / факс: 709-77-56
ИНН 7722136074 / КПП 772201001

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (не соответствии) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 119-06-ЭЗ
На основании заявления (№, дата)

дата 08.06.2012

Организация-изготовитель:

ООО «Торгово-промышленная группа «Солид»
Адрес: 624001, РФ, Свердловская обл., Сысертский район, г. Арамилы, пер. Речной, 2а

Организация-получатель:

ООО «Торгово-промышленная группа «Солид»
Адрес: 624001, РФ, Свердловская обл., Сысертский район, г. Арамилы, пер. Речной, 2а

Наименование продукции:

Изделия декоративно-отделочные потолочные из полистирола: плитки, плинтуса, розетки, с маркировкой «Солид»

Изготовлена в соответствии:

ТУ 5772-012-72383679-2012

Перечень документов, предоставленных на экспертизу:

ТУ 5772-012-72383679-2012, регистрационные документы

Основанием для признания продукции соответствующей (не соответствующей) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам являются:

Протокол ИЛЦ ФГУ «736 ГЦ ГЭСЭН Мин. Обороны РФ» № 006-06-А от "01" июня 2012 г.



Гигиеническая характеристика продукции:

| Вещества (показатели, факторы) | фактическое значение | гигиенический норматив |
|---|----------------------|------------------------|
| Интенсивность запаха, балл | 0 | 2 |
| Напряженность электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м | 5,2 | 15 |
| Индекс токсичности, % | 95 | 80 - 120 |
| Дибутилфталат, мг/м3 | 0,004 | 0,1 |
| Диоктилфталат, мг/м3 | 0,01 | 0,02 |
| Акрилонитрил, мг/м3 | 0,008 | 0,03 |
| Формальдегид, мг/м3 | не обнаружен | 0,01 |
| Стирол, мг/м3 | не обнаружен | 0,002 |

Состав:
полистирол

Область применения:
отделка помещений

Условия хранения, использования, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку:
в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.
Продукция:
Изделия декоративно-отделочные потолочные из полистирола
соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010. (Гл. II разд. 6).

Начальник И.Ц

Начальник отдела



И.И.Азаров