НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный №РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ПР019/3.И.01042** 025309

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Ван-Маркет» (ООО «Торговый Дом «Ван-Маркет »). Адрес: 142103, Россия, Московская область, Подольский район, пос. Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, дом 1. ОРГН: 1095074002726. Телефон +74951343566, факс +74951343566, e-mail: info@van-market.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Ван-Маркет» (ООО «Торговый Дом «Ван-Маркет»). Адрес: 142103, Россия, Московская область, Подольский район, пос. Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, дом 1. ОГРН: 1095074002726. Телефон +74951343566, факс +74951343566.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ООО «ПожСтандарт», аттестат аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.019/3 от 18.12.2014 г., 115280, г. Москва, ул. Лещинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302. ОГРН: 1107746088548. Тел. 84997306981, факс 84956415190.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию) Полотно нетканое термоскрепленное на основе полипропилена марки «ИЗОБОНД», поверхностной плотностью от 10 до 600 г/м², толщиной от 0,05 до 0,8 мм, выпускаемое по ТУ 8390-005-88925303-2013 «ПОЛОТНО НЕТКАНОЕ ТЕРМОСКРЕПЛЕННОЕ ИЗОБОНД». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация) НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной опасности». Согласно приложению на 1 листе (бланк № 002585).

код ОК 005 (ОКП) 83 9000

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № ПИПР0050/03-2016 от 29.03.2016 г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.013/3 от 18.12.2014 г., адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78; 142211, Московская область, г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции) Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № РОСС RU.921.СДС.14 от 18.08.2014 г. до 18.08.2017 г., выдан ОС «СДС-СЕРТ», рег. № РОСС RU.3791.04ОШ01.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 31.03.2016 по 30.03.2019

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) **Р.Т. Шигабдинова**

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) **Л.В. Козийчук**

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ПР019/3.Н.01042** 002585

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Сведения о национальных стандартах (сводах правил)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г4 сильногорючие по СНиП 21-01-97.
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В3 легковоспламеняемы по СНиП 21-01-97.
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.	Группа распространения пламени по поверхности – РП4 сильнораспространяющие СНиП 21-01-97.

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) — Р.Т. Шигабдинова

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) — Л.В. Козийчук

(подпись, инициалы, фамилия)