



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.РЛ.ПР037.Н.00115

(номер сертификата соответствия)

011802

(учетный номер бланка)

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью  
«Фишер Крепежные Системы Рус», ОГРН 1067746694355.  
Адрес: 129226 г. Москва, ул. Докукина, д. 16, стр. 1.  
Тел. (495)223-0334, факс (495)223-0334.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

“Orion Polyurethanes sp. z.o.o. S.K.A.”  
Адрес: ul. Pieszcycka 4, 58-200 Dzierzoniow, Польша.  
Тел. +48(74) 645-02-01, факс +48(74) 645-02-03.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", ОГРН: 1077759457489.  
115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33,  
(495) 796-89-34, тел./факс (495) 673-13-27. Свидетельство  
№ НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.037/2 от 23.12.2011 г.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Пена пистолетная огнестойкая монтажная  
PUPFS B1 торговой марки “Fischer”.  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
23 8990

код ТН ВЭД России  
3214 10 100 1

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Предел огнестойкости строительной конструкции EI 150 при заполнении линейных швов шириной 30 мм и глубиной 200 мм в противопожарных преградах - ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции".

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

Протокол № 536-СС от 28.10.2013 г. ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО "Технологии пожарной безопасности", рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.052/2 от 23.12.2011 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.10.2013 по 28.10.2016



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

**В.Ю. Шитиков**

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

**В.А. Литвинов**