


Протокол №08/07/2026-01 от 08.07.2026 г.

Протокол входящего контроля качества продукции

Исходные данные:

Наименование продукции	LA-E Анкер потолочный STALMAX с ушком оцинкованная сталь
Дата отбора образцов	07.07.2026 г.
Номер партии образцов	КР0К-001238 от 02.02.2026
Дата проведения испытаний	08.07.2026 г.
Условия проведения испытаний	Температура воздуха: +21-22°С. Относительная влажность воздуха: 62-71%. Атмосферное давление: 739-740 мм. рт. ст.
Строительное основание	Монолитный бетон марки В25.
Определяемые показатели	Максимальные значения разрушающего усилия на анкерное крепление.
Методика проведения испытаний	Проведение испытаний на вырыв.
Испытательное оборудование	Прибор ПСО-100МГ4АД Заводской номер 2029 Поверка действительна до 16.12.2026 Свидетельство о поверке № С-ЕЛВ/17-12-2024/396236373



Параметры установки:

Артикул	Наименование образца	Расстояние между креплениями, мм	Диаметры отверстий, мм	Глубина отверстий, мм	Глубина установки анкера в материал основания, мм
12293-023	LA-E 6x60	100	6	50	30
12294-023	LA-E 6x65	100	6	50	35

Результаты испытаний:

В качестве единичных результатов испытаний приняты максимальные значения разрушающего усилия. Результаты представлены в Таблице №1:

Артикул	Наименование образца	Предельная нагрузка, кН			Средний показатель	
		1	2	3	кН	кг
12293-023	LA-E 6x60	6,55	6,84	6,21	6,53	666
12294-023	LA-E 6x65	6,47	6,18	6,24	6,30	642

ООО «СНАБЛАЙН»

Юридический адрес: 111033, г. Москва, переулок Золоторожский Ср., дом 13, этаж/офис 3/13
ИНН 7722443220, КПП 772201001, ОГРН 5137746067179, р/с № 40702810738000067192
в ОАО «Сбербанк России» г. Москвы, к/с 30101810400000000225 БИК 044525225
Тел: 8 (800) 222-46-12, Email: zakaz@snabline.com, Сайт: www.snabline.com

Вид изделия:



Заключение:

Продукция прошла входной контроль качества. Ключевые параметры изделия соответствуют заявленным параметрам завода-изготовителя.

Данные тестирования проводились для внутреннего контроля входящего качества продукции.

В реальных условиях эксплуатации анкерных систем показатели могут отличаться в большую или меньшую сторону в зависимости от материала основания, условий окружающей среды и соблюдения инструкции по установке.

Для получения точных данных под конкретные условия работы с анкерами необходимо обратиться в аккредитованную испытательную лабораторию.

Ведущий инженер испытательной
лаборатории ООО «СНАБЛАЙН»



Саидов Артур Бадавиевич

ООО «СНАБЛАЙН»

Юридический адрес: 111033, г. Москва, переулок Золоторожский Ср., дом 13, этаж/офис 3/13
ИНН 7722443220, КПП 772201001, ОГРН 5137746067179, р/с № 40702810738000067192
в ОАО «Сбербанк России» г. Москвы, к/с 30101810400000000225 БИК 044525225
Тел: 8 (800) 222-46-12, Email: zakaz@snabline.com, Сайт: www.snabline.com