


Протокол № 02/10/2023-01 от 02.10.2023

Протокол входящего контроля качества продукции

Исходные данные:

Наименование продукции	Анкер втулочный STALMAX LAB-S, оцинкованная сталь.
Дата отбора образцов	27.09.2023 г.
Номер партии образцов	КР0К-019603 от 27.07.2023 г.
Дата проведения испытаний	28.09-02.10.2023 г.
Условия проведения испытаний	Температура воздуха: +9...+23°C. Относительная влажность воздуха: 42-60%. Атмосферное давление: 749-759 мм. рт. ст.
Строительное основание	Монолитный бетон марки В25.
Определяемые показатели	Максимальные значения разрушающего усилия на анкерное крепление.
Методика проведения испытаний	Проведение испытаний на вырыв.
Испытательное оборудование	Прибор ПСО-100МГ4АД Заводской номер 2029. Проверка действительна до 06.12.2024 г.



LAB-S

STALMAX

ООО «СНАБЛАЙН»

Юридический адрес: 111033, г. Москва, переулок Золоторожский Ср., дом 13, этаж/офис 3/13

ИНН 7722443220, КПП 772201001, ОГРН 5137746067179, р/с № 40702810738000067192

в ОАО «Сбербанк России» г. Москвы, к/с 30101810400000000225 БИК 044525225

Тел: 8 (800) 222-46-12, Email: zakaz@snabline.com, Сайт: www.snabline.com

Параметры установки:

Артикул	Наименование образца	Расстояние между креплениями, мм.	Диаметры отверстий, мм.	Глубина отверстий, мм.	Глубина установки анкера в материал основания, мм.
10957-023	LAB-S 8x60 (M6)	80	8	60	40
10026-023	LAB-S 8x80 (M6)	120	8	80	60
10958-023	LAB-S 8x100 (M6)	150	8	100	80
10028-023	LAB-S 10x80 (M8)	100	10	80	60
10029-023	LAB-S 10x100 (M8)	120	10	100	80
10030-023	LAB-S 10x120 (M8)	160	10	120	100
10960-023	LAB-S 10x140 (M8)	180	10	140	120
10031-023	LAB-S 12x80 (M10)	100	12	80	60
10032-023	LAB-S 12x100 (M10)	150	12	100	80
10033-023	LAB-S 12x120 (M10)	160	12	120	100
10034-023	LAB-S 12x140 (M10)	180	12	140	120
10961-023	LAB-S 12x150 (M10)	200	12	150	130
10962-023	LAB-S 12x160 (M10)	200	12	160	140
10964-023	LAB-S 16x110 (M12)	150	16	110	90
10965-023	LAB-S 16x150 (M12)	200	16	150	130

Результаты испытаний:

В качестве единичных результатов испытаний приняты максимальные значения разрушающего усилия. Результаты представлены в Таблице №1:

Артикул	Наименование образца	Предельная нагрузка, кН.			Средний показатель
		1	2	3	
10957-023	LAB-S 8x60 (M6)	9,97	9,25	9,86	9,69
10026-023	LAB-S 8x80 (M6)	12,02	11,85	10,49	11,45
10958-023	LAB-S 8x100 (M6)	13,77	13,94	14	13,90
10028-023	LAB-S 10x80 (M8)	21,45	16,47	21,74	19,89
10029-023	LAB-S 10x100 (M8)	20,68	20,2	20,72	20,53
10030-023	LAB-S 10x120 (M8)	20,23	20,96	21,13	20,77
10960-023	LAB-S 10x140 (M8)	20,97	21,09	16,27	19,44
10031-023	LAB-S 12x80 (M10)	21,74	27,55	19,55	22,95
10032-023	LAB-S 12x100 (M10)	32,09	33,4	32,66	32,72
10033-023	LAB-S 12x120 (M10)	31,6	29,57	30,55	30,57
10034-023	LAB-S 12x140 (M10)	30,42	34,09	34,91	33,14
10961-023	LAB-S 12x150 (M10)	30,79	31,85	27,21	29,95
10962-023	LAB-S 12x160 (M10)	28,06	27,75	24,57	26,79
10964-023	LAB-S 16x110 (M12)	43,34	39,27	42,95	41,85
10965-023	LAB-S 16x150 (M12)	50,06	53,73	53,09	52,29

ООО «СНАБЛАЙН»

Юридический адрес: 111033, г. Москва, переулок Золоторожский Ср., дом 13, этаж/офис 3/13

ИНН 7722443220, КПП 772201001, ОГРН 5137746067179, р/с № 40702810738000067192

в ОАО «Сбербанк России» г. Москвы, к/с 30101810400000000225 БИК 044525225

Тел: 8 (800) 222-46-12, Email: zakaz@snabline.com, Сайт: www.snabline.com

Заключение:

Продукция прошла входящий контроль качества. Ключевые параметры изделия соответствуют заявленным параметрам завода-изготовителя.

Данные тестирования производились для внутреннего контроля входящего качества продукции.

В реальных условиях эксплуатации анкерных систем показатели могут отличаться в большую или меньшую сторону в зависимости от материала основания, условий окружающей среды и следование инструкции по установке.

Для точных данных под конкретные условия работы с анкерами необходимо обратиться в аккредитованную испытательную лабораторию.

Менеджер отдела технического контроля
ООО «СНАБЛАЙН»



Саидов Артур Бадавиевич

ООО «СНАБЛАЙН»

Юридический адрес: 111033, г. Москва, переулок Золоторожский Ср., дом 13, этаж/офис 3/13

ИНН 7722443220, КПП 772201001, ОГРН 5137746067179, р/с № 40702810738000067192

в ОАО «Сбербанк России» г. Москвы, к/с 3010181040000000225 БИК 044525225

Тел: 8 (800) 222-46-12, Email: zakaz@snabline.com, Сайт: www.snabline.com